

ESSAI GCEE FASCICULE 74 METHODE D'ESSAI M1

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Coordonnées du demandeur :	Nom commercial du revêtement : <i>Description précise du CAD : nature et grammage de l'armature et de la résine</i>
N° du dossier	
Type de système	Revêtement composite adhérent (CAD)
Nature du matériau	
Epaisseur	
Couleur	
Date	
Commentaires :	
Spécification : L'essai est considéré comme conforme à la méthode d'essai M1 si la déformation au premier défaut est supérieure ou égale à 0,40 % pour au moins 4 éprouvettes sur les 5 testées.	
	Conforme aux spécifications de la méthode d'essai et du Fascicule 74
Méthode d'essai M1 du 25 2 2020 (site www.gcee.fr)	
Attestation délivrée par :	